

Scandic Accessibility Standards Public Areas

Easy and accessible for all

Minimikrav – gäller ALLA nuvarande hotell. Övriga specifikationer som tillämpas: SERECS, Scandic Breakfast Manual, Scandic Design Manual, Safety & Security

Nummer	Implementerad före den 1 juni	Gästernas behov/förväntningar	Obligatoriskt	Valfritt	Anmärkningar
--------	-------------------------------	-------------------------------	---------------	----------	--------------

PARKERING & ENTRÉ

1	☐	Parkeringsplatser för rörelsehindrade, minimum 2 platser med minsta bredd 3,6 meter vardera.	X		Om parkering finns
2	☐	Parkeringsplatserna ska tydligt anges med rullstolssymbolen för rörelsehindrade.	X		
3	☐	Tilläggs skylt vid platserna: "För hjälp, kontakta receptionen tel. XXXX".	X		
4	☐	Tydligt upplyst och utmärkt väg mellan parkeringen och entrén där rullstolar kan komma fram.	X		Åtkomlig med rullstol
5	☐	Ramper vid höjdskillnader, med maxlutning 1:12, vid huvudentrén till hotellet och till/från parkeringssområdet.	X		
6	☐	Dörren vid huvudentrén ska vara minst 800 mm bred.	X		
7	☐	Ingen tröskel vid entrédörren.	X		
8	☐	Nattklockan ska vara åtkomlig med rullstol, samt försedd med skylt och belysning.	X		Höjd 1200 mm.
9	☐	Entrédörren ska vara försedd med automatisk dörröppnare, höjd 1200 mm.	X		Om dörren ej är helautomatisk
10	☐	Tydligt skyltad hänvisning, om handikappentrén inte ligger i anslutning till hotellets huvudentré/byggnad.	X		
11	☐	Rekommenderat avstånd till handikappingången bör vara högst 25 meter.		X	

RECEPTIONEN

12	☐	Minst 2 kapphållare monterade på receptionen.	X		
13	☐	Sittplatser och bord nära receptionen så att gästerna kan sitta ner medan de checkar in.	X		
14	☐	Hörselslinga i receptionen, utmärkt med hörselslingesymbolen.	X		Markerad med skylt
15	☐	Vibrerande väckning/brandalarm-anordning till utlåning, anslag vid receptionen.	X		Tydlig skylt på disken
16	☐	Entrématta från ingången till receptionen i avvikande färg från golvet.		X	
17	☐	En del av receptionen i anpassad höjd för rullstolsburna gäster.		X	

LOBBYN

18	☐	Fri gångväg mellan receptionen och hissen (för rullstol).	X		
19	☐	Sittplatser bör finnas intill huvudentrén, för t ex taxikunder.	X		"där man väntar på taxi"

EASY ACCESS POINT

20	☐	Minimikravet är en arbetsstation som är åtkomlig med rullstol.	X		
21	☐	En "stående" arbetsstation.		X	

HISSAR

22	☐	(Tydliga hänvisningar till den handikappanpassade hissen).	X		Om alla hissar inte är anpassade
23	☐	Dörröppnare (om dörrarna inte är automatiska).	X		
24	☐	Hissknapp och knapppanel i hissen ska vara åtkomliga med rullstol.	X		
25	☐	Hissknappar och knapppaneler ska märkas med punktskrift, Braille, i varje hiss och på varje våningssplan.		X	
26	☐	Röstmeddelande för varje våning och hissens färdriktning.		X	
27	☐	Hotellet ska ha minst en hiss med minsta fri dörrbredd om 800 mm.		X	

Nummer	Implementerad före den 1 juni	Gästernas behov/förväntningar	Obligatoriskt	Valfritt	Anmärkningar
--------	----------------------------------	-------------------------------	---------------	----------	--------------

HUVUDTRAPPOR (OCH TRAPPOR MELLAN VÅNINGSPLAN)					
28	☐	Första och sista trappsteget ska vara tydligt utmärkta med avvikande färger.	x		Våningsplan + avsatser
29	☐	Räcken på båda sidor om trappan (om trappan är bredare än 105 cm).	x		
30	☐	Räcken uppe och nere på trappan skall finnas 300 mm på var sida innan trappan börjar.		x	
31	☐	Sten- eller betongtrappor ska vara försedda med halkskydd på trappstegskanterna.		x	
KAPPRUM (GARDEROB)					
32	☐	Galgar/krokar ska kunna nås med rullstol, höjd 1200 mm	x		
KORRIDORER (GÅNGAR, UPPFARTER)					
33	☐	Korridorer ska ha minst 1300 mm fri bredd.	x		
34	☐	Övriga gångar inomhus ska ha minst 800 mm fri bredd.		x	Mellan vägg och pelare.
KONFERENSUTRYMMEN					
35	☐	Dörrarna ska vara minst 800 mm breda.	x		
36	☐	Minst en möteslokal utan mattor (med parkettgolv).	x		För allergiker.
37	☐	Telefoner ska gå att nå med rullstol.	x		
HÖRSAL					
38	☐	Scen – tillgänglig med rullstol.	x		Rampens maxlutning < 1:12
39	☐	Podium – alternativ tillgängligt med rullstol ska finnas.	x		
40	☐	Utrymme för rullstolar i salen, lättåtkomliga med rullstol.	x		
41	☐	Inga dörrtrösklar		x	
VILOUTRYMMEN					
42	☐	Sittplatser ska finnas utanför konferensrummen.	x		
F&B, RESTAURANGUTRYMMEN					
43	☐	Bufféernas höjd ska vara 850-900 mm.		x	
GÄSTTOALETTER					
44	☐	Fri dörrbredd minst 800 mm.	x		900 mm rekommenderas
45	☐	Räcke på insidan av dörren, under dörrvredet.	x		
46	☐	Ingen tröskel (upphöjning i golvet)	x		
47	☐	Larm	x		Enligt Scandic Safety & Security Manual
48	☐	Spegel ska placeras i lämplig höjd (rullstolshöjd).	x		
HANDFAT					
49	☐	Handfatets minimihöjd 780 mm.	x		
50	☐	Rullstolar ska kunna komma in under handfatet.	x		
51	☐	Engreppsblendare	x		
52	☐	En tvålbehållare av standardmodellen "Squeeze", åtkomlig med rullstol.	x		
53	☐	En tvålbehållare, handikappanpassad, åtkomlig med rullstol.	x		
54	☐	Handdukar åtkomliga med rullstol.	x		
55	☐	Kapphängare/krok åtkomlig med rullstol (höjd 1200 mm).	x		
TOALET					
56	☐	Fällbara armstöd	x		
57	☐	Toalettpappershållare på armstödet.	x		
HÄNVISNINGSSKYLTAR					
58	☐	Tydligt utmärkta i avvikande färger.	x		
59	☐	Uppsatta på en höjd av 1400-1600 mm.		x	

Nummer	Implementerad före den 1 juni	Gästernas behov/förväntningar	Obligatoriskt	Valfritt	Anmärkningar
--------	----------------------------------	-------------------------------	---------------	----------	--------------

SOVUTRYMME - HANDIKAPPRUM					
60	☐	Telefon på sängbordet.	x		
61	☐	Fjärrkontrollen till TV:n på sängbordet.	x		
62	☐	Alltid två kuddar i sängen.	x		
63	☐	Bäddens rekommenderade totalhöjd 550 mm.	x		Inklusive bäddmadrass
64	☐	Minst 800 mm fri golvyta på en sida av sängen.	x		
65		Minst 800mm fri golvyta runt sängen.		x	On 3 sides of the bed
ÖVRIGT – HANDIKAPPRUM					
66	☐	Fri dörrbredd in till rummet minst 800 mm.	x		
67	☐	Garderob utan dörrar eller med skjutdörrar.	x		
68	☐	Hatt/kapphylla, höjd 1200 mm.	x		
69	☐	Garderobshylla åtkomlig med rullstol.	x		
70	☐	All belysning måste vara åtkomlig med rullstol.	x		
BADRUUM – HANDIKARUM					
71	☐	Fri dörrbredd minst 800 mm.	x		
72	☐	Räcke på insidan av dörren under dörrvredet.	x		
73	☐	Ingen tröskel (upphöjning i golvet).	x		
74	☐	Larm	x		Enligt Scandic Safety & Security Manual
75	☐	Skjutdörr		x	Rekommenderas vid nybygge eller renovering.
HANDFAT					
76	☐	Handfatets minimihöjd 780 mm	x		
77	☐	Utrymmet under handfaten skall ha ytrymme för en rullstol	x		
78	☐	Engreppsblendare	x		
79	☐	En tvålbehållare av standardmodellen "Squeeze", åtkomlig med rullstol.	x		
80	☐	En tvålbehållare, handikappanpassad, åtkomlig med rullstol.	x		
81	☐	Handdukar åtkomliga med rullstol.	x		
82	☐	Kapphängare/krok åtkomlig med rullstol (höjd 1200 mm).	x		
DUSCHUTRYMME					
83	☐	Åtkomligt med rullstol.			
84	☐	Termostatblandare	x		
85	☐	En duschräm/schampobehållare av standardmodell "Squeeze", åtkomlig med rullstol.	x		
86	☐	Hylla (maxhöjd 1200 mm) för t.ex. schampo.	x		
87	☐	Duschstol ska finnas tillgänglig.	x		
88	☐	Handdukar ska vara åtkomliga med rullstol.	x		
89	☐	Duskmunstycket ska vara placerat längst ner när gästen anländer.	x		
90	☐	Duschdraperier, eller		x	Byts ut efterhand
91	☐	Duschvägg i glas.	x	x	Sätts in vid nybygge, renovering eller byte
TOALETTUTRYMME					
92	☐	Fällbara armstöd.	x		
93	☐	Toalettpappershållare på armstödet.	x		