

Sammanställning skador värmepumpar 1999 - 2008

Alla försäkringsbolag

Typ: Direktförärgad

Antal skador: 692 st

Totalskadekostnad: 12 270 548 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 17 732 kr

Företag	Fabrikat	Modell	Antal	Skada	Skada	Skada	Skada	Skada	Skada	Skada	Skada	Skada
			skador	kompressor	kretskort	övrigt	reparation	reparation	reparation	utbyte	utbyte	utbyte
							0-5 år	6-10 år	11- år	0-5 år	6-10 år	11- år
Thorén Vär	Markus	2500	276	188	24	64	104	44		92	36	
Thorén Vär	Markus	2500 kombi	80	64		16	36	20		16	8	
Thorén Vär	Markus	1500	32	20		12	8	16		4	4	
IVT Industr	IVT	6008 DX	24	12	4	8	8	16				
Okänd	TerraTerm	11	24	20		4	8	8	4	4		
Superthern	Superthern	Okänd	16	8		8	16					
Superthern	Superthern	VP 220	16	16			12	4				
Thoréns Vär	Markus	2000	16	8		8		8		4	4	
Okänd	Okänd	Okänd	12	8		4	8	4				
Okänd	Terra Con	Okänd	12	8	4		12					
Värmetema	Tellus	3100	12	12				8			4	
IVT Industr	IVT	6011 DX	8	8				8				
MegaTherr	Zirius	M2	8	4		4	4	4				
Okänd	Bosch	PL 7 IKA	8	8			4	4				
Okänd	TerraTerm	5	8	8				4				4
Okänd	TerraTerm	Okänd	8	4		4	8					
Okänd	ThermoGo	GVP SC 12	8	4		4	8					
Sirius Värm	Sirius	Okänd	8	4		4	4	4				
Sirius Värm	Sirius	S2 4 DX	8	8			8					
Sirius Värm	Sirius	S2 5 DX	8			8	4	4				
Sirius Värm	Sirius	S2 7 DX	8	4		4	8					
Thermia Vär	Thermia	Myran 5	8			8	4	4				
Thermia Vär	Thermia	Myran 7	8	4		4						8
IVT Industr	IVT	6005 DX	4	4				4				
IVT Industr	IVT	DX	4	4			4					
Okänd	AJ Terrapu	AJ 53-3	4	4							4	
Okänd	Energimas	10	4			4		4				
Okänd	Okänt	Okänd	4	4			4					
Okänd	Terra Term	4 A9	4	4						4		
Okänd	Terra Term	S 20	4	4						4		
Okänd	ThermoGo	Okänd	4	4			4					

Okänd	ThermoGo	VPB SC 12	4	4			4					
Sirius Värm	Sirius	GvP 22	4			4	4					
Sirius Värm	Sirius	MZ/MZB	4			4	4					
Sirius Värm	Sirius	S1 7 DX	4	4			4					
Sirius Värm	Sirius	S1 DX	4	4			4					
Superthern	Superthern	12 kW	4	4			4					
Superthern	Superthern	12 kW	4			4	4					
Superthern	Superthern	GH510YCH	4	4					4			
Thorén Vär	Thorén	DX 25	4	4			4					
Thorén Vär	Thorén	DX 30	4	4			4					
Thorén Vär	Markus	2100	4	4				4				
		Summa	692	480	32	180	312	172	8	128	60	12

1) Köpte Markus år 2000

2) Tidigare företag för denna värmepump: Thermogolv AB

3) Konkurs