

Sammanställning skador värmepumpar 1999 - 2008

Alla försäkringsbolag

Typ: Frånluft

Antal skador: 16816 st

Totalskadekostnad: 184 287 728 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 10 959 kr

Företag	Fabrikat	Modell	Antal skador	Skada kompressor 3)	Skada varmvattenberedare	Skada förångare 3)	Skada kondensator	Skada kretskort/styrdator	Skada shunt	Skada övrigt	Skada rep. 0-5 år	Skada rep. 6-10 år	Skada rep. 11- år	Skada utbyte 0-5 år	Skada utbyte 6-10 år	Skada utbyte 11- år
Bosch Thermoteknik AB 1)	IVT/Autote	480	4552	3204	76	800	36	140	16	460	2654	1708	92	4	70	24
Nibe AB	Nibe	Fighter 310 P	4272	3574	16	680	12	50		392	2508	1740	4	12	4	4
Bosch Thermoteknik AB 1)	IVT/Autote	380	1388	676	40	500	16	40		196	368	872	80		44	24
Bosch Thermoteknik AB 1)	IVT	490	1236	144	28	8		364	140	552	1104	128		4		
Enertech AB	CTC	Master 103	852	172	156	220	112	8		232	48	320	48	16	288	132
Nibe AB	Nibe	Fighter 301	712	272	52	320	4	8		100	76	456	48	4	92	36
Bosch Thermoteknik AB 1)	IVT/Autote	570	536	400	12	52	8			76	320	184	4	4	20	4
Nibe AB	Nibe	Fighter 410 P	524	404	8	4		40	4	64	240	264		8	8	4
Bosch Thermoteknik AB 1)	IVT/Autote	660/665	304	120		40	4	44		96	180	112	8		4	
Nibe AB	Nibe	Fighter Twin	280	196		80				48	88	124	24	8	20	16
Enertech AB	CTC	Master 104	224	80	32	24	72	4		12	24	52	32		62	54
Bosch Thermoteknik AB 1)	Elektro Sta	Aquaes 280	220	132	36	8	4	8		32	80	44	40		16	40
Nibe AB	Nibe	Fighter 310	180	88		92				40	28	136	12			4
Enertech AB	CTC	Master 102	132	20	24	20	36	4		32	8	60	8		32	24
Bosch Thermoteknik AB 1)	Autoterm	Corus 2000	100	4		60		8		28	36	60				4
Bosch Thermoteknik AB 1)	Autoterm	Corus 3000	92	32	4	44	4	4		20	32	56			4	
Bosch Thermoteknik AB 1)	Elektro Sta	Aquaes 270	88	52	8	4				24	28	28	24		8	
Bosch Thermoteknik AB 1)	IVT/Autote	Okänd	84	20		28	4	8		28	36	36	4		4	4
Dansk Värmepump Industri	DVI	AWW 200	80	40	4	12		4		32	52	16		12		
Nibe AB	Nibe	Fighter 300	80	44		24				20	8	56	12			4
Bosch Thermoteknik AB 1)	IVT/Autote	550	68	40	16					12	44	8			12	4
Nibe AB	Nibe	Fighter 401	56	40		16		4			8	36	4		8	
Nibe AB	Nibe	Fighter 100 P	52	32	12					8	36	4		12		
Bosch Thermoteknik AB 1)	IVT	590	48	36						12	40	8				
Nibe AB	Nibe	200 P	48	40		8				4	36	8			4	
Dansk Värmepump Industri	DVI	AWW 204	44	24	4	12				8	20	16		4	4	
Nibe AB	Nibe	Fighter	40	28						12	12	28				
Enertech AB	CTC	Master 101	36	8	20	4				4	4		8			24
Bosch Thermoteknik AB 1)	Elektro Sta	Aquaes 470	36	20		16					4	28	4			
Nibe AB	Nibe	Fighter 100	36	24	12						8	16		8	4	
Okänd	Okänd	Okänd	36	8		8				24	20	12	4			
Nibe AB	Nibe	Fighter 360 P	32	8		8		8		8	28	4				
Bosch Thermoteknik AB 1)	Autoterm	190 F	28	4	8	4		4	4	4	16				12	
Bosch Thermoteknik AB 1)	Elektro Sta	Aquaes 370	28	20	4					4	8	4	8		4	4
TermaVent AB	Terma Ver	S 40	24	8				12		4	20	4				
Dansk Värmepump Industri	DVI	HO 10	20	16	8	4					16				4	
Nibe AB	Nibe	Fighter 200 P	20	16				4			4	16				
Dansk Värmepump Industri	DVI	AWW 200 T	16	4		4	4			4	8	4			4	
Enertech AB	CTC	Master	16	16								8				8

Bosch Thermoteknik AB 1)	Elektro Sta	Aquaes 350	16	16							4	12				
Stibel Eltron	Stibel Eltr	LWA 303	16	16							16					
Thermia Värme AB	Thermia	Solvik	16		4			4		8	8	4		4		
Värmevision Teknik AB 2)	VärmeMas	103	16	12	4							4			8	4
Bosch Thermoteknik AB 1)	Autoterm	Corus 1000	12		4		4			4		4			8	
Nilan Villavärme AB	Nilan	VP 18	12		4			4		4	8			4		
Nilan Villavärme AB	Nilan	VPL 15	12	12							4				4	4
Carrier AB	Carrier	30 NQ 2EA	8					4		4	8					
Bosch Thermoteknik AB 1)	IVT	495 Twin	8					4		4	8					
Bosch Thermoteknik AB 1)	Elektro Sta	Aquaes 250	8	8									4			4
Bosch Thermoteknik AB 1)	Autoterm	Corus 4000	8	8							8					
Nibe AB	Nibe	Fighter 600 P	8	4						4	4	4				
Okänd	Vestfrost	VT 100	8	8											8	
TermaVent AB	Terma Ver	S 20 M	8	8							4				4	
ComfortZone	ComfortZon	CE 50	4	4							4					
IVT Industrier AB 1)	IVT/Autote	Autoterm	4		4						4					
Nibe AB	Nibe	FLM 30	4							4	4					
Nibe AB	Nibe	Okänd	4	4												4
Nilan Villavärme AB	Nilan	VGU 250	4	4											4	
Okänd	Varmvex	312	4	4												4
Okänd	Nobö	Nobötherm ftb 15	4					4			4					
Okänd	Vestfrost	VT 150	4	4								4				
TermaVent AB	Terma Ver	200 Nordic	4	4							4					
Värmevision Teknik AB 2)	VärmeMas	101	4	4										4		
			16816	10186	600	3104	320	786	164	2624	8334	6696	472	108	768	438

1) Tidigare namn IVT Industrier, köpte Elektro Standard och Autoterm 1998

2) Konkurs 1995

3) Det finns skada med både kompressor och förångarhaveri