

Sammanställning skador värmepumpar 1999 - 2010

Alla försäkringsbolag

Typ: Berg, mark och sjö

Antal skador: 27604 st

Totalskadekostnad: 191 130 808 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 6924 kr

Företag	Fabrikat	Modell	Antal skador	Skada kompressor	Skada växel-ventil	Skada köldbärar-pump	Skada krets-kort	Skada läckage köldbärare	Skada läck age köldmedia	Skada värmvatten beredare	Skada övrigt	Alder vid åtgärd 0-5 år	Alder vid åtgärd 6-10 år	Alder vid åtgärd 11- år
Bosch Thermoteknik AB	IVT Greenline	Greenline	2380	48	1080	88	264	156	12	8	724	1604	760	16
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline C5	1860	280	492	160	316	128	24	20	440	1088	772	8
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline C7	1812	260	524	108	304	136	36	28	416	1128	676	8
Bosch Thermoteknik AB	IVT Greenline	Greenline HT C7	1140	44	608	20	164	40	12	4	248	984	156	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter	984	200	136	100	88	40	16	0	404	732	244	8
Bosch Thermoteknik AB	IVT Greenline	4 Puls	936	664	0	16	132	8	4	4	108	566	372	8
Bosch Thermoteknik AB	IVT Greenline	Greenline HT C6	768	20	376	32	156	20	4	8	152	668	100	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1215-7	724	272	44	40	88	60	32	0	188	588	136	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT Greenline	Greenline HT C9	648	48	308	4	64	12	0	16	196	572	76	0
Okänd	Okänd	Okänd	620	20	128	68	28	88	32	0	256	420	192	8
Bosch Thermoteknik AB	IVT	GreenlineCompact C8	604	108	144	20	112	36	4	16	164	368	236	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+ C 7	440	16	264	8	56	16	0	0	80	372	68	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1215-5	392	80	40	48	36	36	12	4	136	252	140	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Okänd	388	28	72	36	52	8	16	8	168	304	80	4
Bosch Thermoteknik AB	IVT	GreenlineCompact C8	384	80	72	52	36	16	4	0	124	204	176	4
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1210-7	376	184	20	28	36	28	12	12	56	164	212	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline E 7	356	48	52	28	72	24	8	0	124	224	132	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1215	356	88	44	24	40	20	12	0	128	224	132	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1215-8,5	332	132	40	32	20	8	16	8	76	224	108	0
Thermia Värme AB	Thermia	Diplomat 8	328	32	60	0	44	12	8	16	156	268	60	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline E 11	324	60	52	16	80	8	8	0	100	208	116	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1210-5	320	120	12	44	16	32	8	8	80	212	108	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline C4	316	28	64	52	16	20	0	4	132	176	140	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa 60	316	28	48	32	36	12	8	48	104	152	160	4
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline E 5	308	20	32	28	64	20	8	0	136	252	56	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT	308	0	156	8	56	12	0	0	76	276	32	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+ C 9	296	0	188	4	20	4	0	4	76	256	40	0
Enertech AB	CTC	Eco Heat 7	276	124	8	24	8	20	16	0	76	212	64	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa Classic 105	264	84	28	28	24	8	8	28	56	164	100	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa 75	256	100	28	0	24	4	8	12	80	200	56	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa 90	220	36	36	28	12	12	16	20	60	108	112	0
Bosch Thermoteknik AB 1)	IVT	Greenline E 9	216	60	44	12	32	4	4	4	56	104	112	0
Bosch Thermoteknik AB 1)	IVT Greenline	Greenline HT E9	216	32	48	4	44	0	0	0	88	204	12	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa Classic 75	204	68	8	12	8	4	16	56	32	88	116	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT Greenline	Greenline HT E7	196	4	80	4	32	12	0	0	64	188	8	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	Okänd	176	4	68	4	8	20	0	0	72	164	12	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+	172	0	96	4	12	0	0	0	60	160	12	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1215-10	172	88	16	8	8	4	8	8	32	116	56	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT Greenline	Greenline HT E11	168	20	32	4	40	16	4	0	52	132	36	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1210-4	168	20	16	48	20	4	4	4	52	124	44	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1210-8,5	160	124	0	4	8	8	0	0	16	104	56	0
Enertech AB	CTC	Eco Heat 8,5	144	80	4	8	16	4	12	0	20	72	72	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1115-7	144	68	24	4	16	0	4	0	28	116	28	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1210-10	140	64	8	16	0	0	4	4	44	92	48	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1115	128	56	28	4	0	0	12	0	28	88	40	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+ C 6	120	4	72	0	12	0	4	4	24	96	24	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Diplomat 10	116	16	16	16	4	16	4	0	44	104	12	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline E 8	112	28	8	12	16	0	4	0	44	44	68	0
Enertech AB	CTC	Eco Heat	108	8	12	4	12	0	16	0	56	84	24	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT Greenline	Greenline HT C11	104	8	48	0	8	0	0	4	36	104	0	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1230-8	100	24	8	0	16	4	12	0	36	100	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Ekoline 55	100	8	0	4	4	12	4	0	68	68	32	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Diplomat 6	96	12	16	0	4	8	4	4	48	92	4	0
Thorén Värmepumpar AB 2)	Thorén	Okänd	96	64	20	0	0	0	4	0	8	52	44	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Classic 75	88	16	16	12	12	8	4	0	20	84	4	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1110-5	84	40	4	4	8	8	0	0	20	28	56	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Classic 55	84	4	4	12	12	4	4	12	32	48	24	12
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline C 9	80	36	8	0	12	4	8	0	12	12	68	0
Enertech AB	CTC	Eco Heat 6	80	60	0	0	0	4	12	0	4	36	44	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1110-7	80	44	12	0	4	4	0	0	16	36	44	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1115-8,5	80	52	4	0	8	4	0	0	12	64	16	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1230	72	4	8	0	4	4	4	4	44	72	0	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1110-13	72	56	0	4	0	0	4	0	8	40	32	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa 120	72	40	8	4	4	4	0	0	12	48	20	4
Enertech AB	CTC	Eco Heat 10	64	32	0	4	4	0	8	0	16	48	16	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Eko 105	64	16	20	4	12	0	0	0	12	56	8	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	JBC 400 M	64	56	0	0	4	0	0	0	4	24	20	20
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+C 11	60	0	16	0	8	0	0	0	36	52	8	0
Carrier AB	Carrier	30 NQ C 7	60	12	0	4	20	0	8	4	12	40	20	0
Enertech AB	CTC	Eco Heat 5	60	20	0	0	0	4	16	0	20	40	20	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline E 4	56	16	4	4	8	4	4	0	16	24	32	0
Enertech AB	CTC	Eco Heat 8,3	56	28	0	0	4	0	16	0	8	24	32	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1110-8,5	56	20	8	4	4	4	0	0	16	28	28	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1110-10	56	48	0	0	4	0	0	0	4	28	8	20
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1110-15	56	48	4	0	0	4	0	0	0	44	12	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+ E9	52	0	24	0	12	0	0	0	16	48	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	407 C	52	8	8	0	16	0	0	0	16	24	28	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Eko Classic 75	52	16	4	4	0	4	4	4	16	48	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	A 8	48	24	4	4	8	0	8	0	0	16	32	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	Kavat	48	48	0	0	4	0	0	0	0	16	32	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1230-10	48	4	4	0	8	8	8	0	16	48	0	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1110	48	28	8	0	0	0	0	4	8	24	24	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1210	48	36	0	0	4	4	4	0	0	0	48	0
Terrawatt Värme AB	Terrawatt	Tw 4	48	12	0	8	0	0	12	0	16	16	32	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Diplomat okänd	48	4	16	4	0	0	0	0	24	44	4	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Duo 12	44	20	4	0	0	0	4	0	16	28	12	4
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa 45	44	4	0	4	0	0	8	4	24	28	16	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Focus 11	40	12	0	0	8	0	0	0	20	20	20	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT Greenline	Greenline HT E14	40	0	16	8	12	0	0	0	4	40	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	Terra Max C9	40	4	8	0	4	0	12	0	12	32	8	0
Carrier AB	Carrier	30 NQ E 7	40	0	20	0	8	0	0	0	12	36	4	0

Sammanställning skador värmepumpar 1999 - 2010

Alla försäkringsbolag

Typ: Berg, mark och sjö

Antal skador: 27604 st

Totalskadekostnad: 191 130 808 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 6924 kr

Företag	Fabrikat	Modell	Antal skador	Skada kompressor	Skada växelventil	Skada köldbärarpump	Skada krets-kort	Skada läckage köldbärare	Skada läckage köldmedia	Skada värmvattenberedare	Skada övrigt	Alder vid åtgärd 0-5 år	Alder vid åtgärd 6-10 år	Alder vid åtgärd 11- år
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1115-13	40	20	0	4	0	4	8	0	4	32	8	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1115-15	40	20	8	8	0	0	0	0	4	28	12	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1225	40	4	12	0	0	4	0	0	20	12	28	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa Classic	40	4	8	4	4	0	0	4	16	20	20	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Focus 8	36	20	4	0	0	0	0	0	12	20	16	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	C7	36	16	0	8	4	0	0	0	8	16	20	0
Kyl & Värmepumpar AB	Skandinavia	9000	36	16	4	8	0	4	0	4	24	8	4	4
Bosch Thermoteknik AB	IVT Greenline	Greenline E 14	32	4	8	0	8	0	0	0	12	28	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT Greenline	Greenline HT E5	32	0	12	0	8	8	0	0	4	28	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	Terra Max C7	32	0	16	0	4	0	0	0	12	28	4	0
Enertech AB	CTC	Eco Heat 4,7	32	12	0	0	0	4	8	0	8	16	16	0
Terrawatt Värme AB	Terrawatt	Tw 3 1/2	32	16	0	4	0	0	8	0	4	12	20	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Eko Classic 105	32	8	8	4	0	4	4	0	4	12	20	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+ E 7	28	4	4	0	4	0	4	4	12	28	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+E 11	28	8	8	0	4	0	0	0	8	28	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT Greenline	Compact Greenline	28	0	8	4	4	4	0	0	8	8	20	0
Carrier AB	Carrier	Okänd	28	0	24	0	0	0	0	4	0	28	0	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1115-5	28	4	4	0	8	4	0	0	8	24	4	0
Nibe AB	Vörlund	O 700	28	24	0	0	0	0	0	0	4	20	8	0
Terrawatt Värme AB	Terrawatt	Okänd	28	4	0	8	0	0	0	0	16	12	16	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline E 16	24	8	0	4	8	0	0	0	4	12	12	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT Greenline	Greenline HT E17	24	4	4	4	8	0	0	0	4	24	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT Stremline	Compact C7	24	0	8	0	0	0	0	0	16	16	8	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	406 C Max	24	0	4	4	0	0	0	0	16	24	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	A 6	24	16	0	0	8	0	0	0	0	12	12	0
Delta 1)	ETA	Combi 5	24	0	4	0	0	0	0	8	12	4	20	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1230-6	24	0	0	0	0	8	4	0	12	24	0	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1100 - 7	24	12	0	4	0	0	0	0	8	12	12	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1200	24	4	0	0	4	4	0	0	12	20	4	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Classic 105	24	4	4	8	4	0	0	0	4	20	4	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Diplomat 12	24	8	4	4	0	0	0	0	8	24	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Duo 10	24	0	0	4	0	4	4	0	12	24	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Eko 12	24	12	0	0	8	0	0	0	4	16	8	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Eko Classic 55	24	4	4	4	0	4	0	8	0	12	12	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa	24	0	12	0	0	0	8	0	4	16	8	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT Premium Lin	X15	20	8	0	0	4	0	0	0	8	20	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	307 E	20	0	0	4	4	0	0	0	12	20	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	405 C	20	4	4	0	4	4	0	0	4	16	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	Terra Max	20	0	16	0	0	0	0	0	4	20	0	0
Euronom AB	Euronom	Exotic 9	20	12	0	0	0	4	0	0	4	16	0	4
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1225-8	20	8	4	0	0	4	0	0	4	20	0	0
Nibe AB	Combi	DST 5	20	4	0	0	0	0	0	0	16	0	4	16
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1100 - 8,5	20	20	0	0	0	0	0	0	0	8	12	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1115-10	20	8	0	0	8	0	0	0	4	16	4	0
Terrawatt Värme AB	Terrawatt	Tw 2 1/2	20	20	0	0	0	0	0	0	0	12	8	0
Terrawatt Värme AB	Terrawatt	Tw 75	20	4	0	0	0	0	4	0	12	16	4	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	D 9	20	8	0	0	4	0	0	0	8	8	12	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Duo 8	20	4	0	8	0	0	0	0	8	16	4	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa Classic 155	20	4	0	4	0	0	0	4	8	4	16	0
Alvatek AB	Alvatek	TG 75	16	4	4	0	0	0	8	0	0	12	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline C6	16	0	4	0	8	0	0	4	0	8	8	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline E 17	16	4	4	0	4	0	0	0	4	12	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT Greenline	Greenline HT C5	16	0	4	0	0	8	0	0	4	12	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	404 C	16	0	0	4	8	0	0	0	4	12	4	0
Carrier AB	Carrier	30 NQ E 11	16	0	4	0	4	0	0	0	8	16	0	0
Dala Buyggsamverkan AB	Spartec	Kompact SW 7	16	0	0	0	12	0	4	0	0	16	0	0
Enertech AB	CTC	Eco Heat 13	16	8	0	0	4	0	0	0	4	16	0	0
Kyl & Värmepumpar AB	Skandinavia	9008	16	16	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0
Markaryd Metall Armaturer	MMA	60	16	12	0	0	0	0	0	0	4	8	4	4
MecMaster Energi AB	MecMaster	HVP TB 6 kW	16	12	0	0	0	0	0	0	4	0	12	4
MecMaster Energi AB	MecMaster	VTVP 008	16	12	0	4	0	0	0	0	0	8	8	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1130	16	0	4	4	0	0	0	0	8	16	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1225-6	16	0	0	0	0	8	0	0	8	16	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1235-6	16	0	0	0	8	0	0	0	8	16	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1235-8	16	0	4	0	4	4	0	0	4	16	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1200 -10	16	4	0	4	0	4	0	0	4	8	8	0
Okänd	Tellus	Tellus	16	16	0	0	0	0	0	0	0	12	4	0
Stiebel Eltron	Stiebel Eltron	Okänd	16	8	0	0	4	0	0	0	4	16	0	0
Terrawatt Värme AB	Terrawatt	Tw 4 1/2	16	4	0	4	0	0	4	0	4	12	4	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	D 12	16	12	0	0	0	0	0	0	4	12	4	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Optimum 8	16	0	4	0	0	4	0	0	8	16	0	0
Viessmann Värmeteknik AB 3)	Viessmann	Vitocal 300 BW 106	16	8	0	0	4	0	0	0	4	16	0	0
Alvatek AB	Alvatek	Okänd	12	0	0	4	8	0	0	0	0	12	0	0
Alvatek AB	Avanti	VP 4	12	8	0	0	0	0	0	0	4	0	12	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	C 6	12	0	0	4	4	0	0	0	4	12	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	7010	12	8	0	0	0	0	0	0	4	0	12	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline E 6	12	0	0	4	0	0	0	0	8	8	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT Stremline	Compact C5	12	0	0	0	0	0	0	0	12	8	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	409 C	12	0	8	0	4	0	0	0	0	8	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	A 10	12	8	0	0	0	0	0	0	4	0	12	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	A 14	12	12	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0
Carrier AB	Carrier	30 NQ C 5	12	4	0	4	0	0	0	4	0	4	8	0
Carrier AB	Carrier	30 NQ E9	12	8	0	0	0	0	0	0	4	8	4	0
Delta 1)	ETA	Combi 9	12	4	0	4	0	0	0	0	4	8	4	0
Delta 1)	ETA	Hotline 5	12	8	0	0	0	0	0	0	4	8	4	0
Delta 1)	ETA	Okänd	12	8	0	0	0	0	4	0	0	8	4	0
Enertech AB	CTC	Eco Heat 12	12	8	0	0	4	0	0	0	0	12	0	0
Euronom AB	Euronom	Exotic 7	12	0	0	4	0	0	0	0	8	8	4	0
Kyl & Värmepumpar AB	Skandinavia	9012	12	12	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1125-13	12	4	4	0	0	0	0	0	4	12	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1235	12	0	0	0	4	0	0	0	8	12	0	0

Sammanställning skador värmepumpar 1999 - 2010

Alla försäkringsbolag

Typ: Berg, mark och sjö

Antal skador: 27604 st

Totalskadekostnad: 191 130 808 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 6924 kr

Företag	Fabrikat	Modell	Antal skador	Skada kompressor	Skada växelventil	Skada köldbärarpump	Skada krets-kort	Skada läckage köldbärare	Skada läckage köldmedia	Skada värmvattenberedare	Skada övrigt	Alder vid åtgärd 0-5 år	Alder vid åtgärd 6-10 år	Alder vid åtgärd 11- år
Nibe AB	Nibe	Fighter 1235-8	12	0	4	0	4	4	0	0	0	12	0	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1100 - 10	12	12	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1100 - 5	12	8	0	0	0	0	4	0	0	4	8	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1200 -8,5	12	0	0	0	0	0	4	0	8	0	12	0
Okänd	Octopus	OM 500	12	8	0	0	0	0	0	0	4	0	0	12
Okänd	SC Pumpen	SC 10-6	12	12	0	0	0	0	0	0	0	12	0	0
Okänd	Thorvent	Okänd	12	4	0	0	0	4	0	0	4	12	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	D 8	12	0	4	0	4	0	0	0	4	12	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Eko Classic 155	12	8	0	0	0	0	0	0	4	12	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa Bas 60	12	0	4	0	0	0	0	4	4	0	12	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa Classic 55	12	4	4	4	0	0	0	0	0	8	4	0
Atlas Copco	Atlas Copco	16 combi	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	14 E Max	8	0	4	0	0	0	4	0	0	8	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	7007	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline F 21	8	0	0	0	4	0	0	0	4	0	8	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	2000	8	8	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4
Bosch Thermoteknik AB	IVT Stremline	Compact C9	8	0	4	0	4	0	0	0	0	8	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	307 C	8	0	4	0	0	0	0	0	4	8	0	0
Carrier AB	Carrier	30 NQ E	8	0	0	0	4	0	0	0	4	8	0	0
Delta 1)	ETA	8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Delta 1)	ETA	first 11	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Delta 1)	ETA	first 5	8	0	0	0	0	0	4	0	4	8	0	0
Delta 1)	ETA	Hotline 4	8	4	0	4	0	0	0	0	0	8	0	0
Delta 1)	ETA	Hotline 8	8	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0
Delta 1)	ETA	Hotline 9	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
Energispar Nord AB	Bonus	10	8	8	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Enertech AB	Bentone	VP 1300	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0
Enertech AB	CTC	Eco Heat 7.5	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0
Enertech AB	CTC	Eco Part 7	8	4	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0
Enertech AB	Mecatarm	Splash 1100	8	8	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Enertech AB	Mecatarm	Splash 1400	8	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0
Enertech AB	Mecatarm	Splash 1500	8	4	0	0	4	0	0	0	0	8	0	0
MegaTerm AB	Zenit	M2	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1130-8	8	0	0	0	4	0	0	0	4	8	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1135-8	8	0	4	0	0	0	0	0	4	8	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1215-4	8	0	0	0	0	0	0	0	8	4	4	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 7 kW	8	0	0	4	0	4	0	0	0	8	0	0
Nibe AB	Combi	DST 2,5	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Nibe AB	EPD Pac	ECCO B10	8	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0
Nibe AB	EPD Pac	ECCO B7	8	4	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1100 - 15	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1200 -5	8	4	0	0	0	0	0	0	4	0	8	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1200 -7	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Värmetera AB 5)	Tellus	6000	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Pulsonex AB 5)	Pulsonex	Activa VP6 B	8	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0
Stiebel Eltron	Stiebel Eltron	WPF 7	8	0	4	0	0	4	0	0	0	8	0	0
Terrawatt Värme AB	Terrawatt	Tw 3	8	0	0	8	0	0	0	0	0	4	4	0
Terrawatt Värme AB 3)	Terrawatt	Tw 60	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Terrawatt Värme AB 3)	Terrawatt	Tw 8	8	8	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Duo	8	4	0	4	0	0	0	0	0	4	4	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Eko 9	8	4	0	0	0	4	0	0	0	0	8	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Eko D 15	8	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	8
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Ekomin 28	8	0	0	0	0	0	4	0	4	8	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa 105	8	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa Bas 45	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Varmitek AB	Varmitek	Okänd	8	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	0
Ventilations Teknik	Berg	VT VP 010	8	4	0	0	0	0	0	0	4	0	8	0
Viessmann Värmoteknik AB	Viessmann	6,4 kW	8	0	0	0	0	0	0	4	4	4	4	0
Viessmann Värmoteknik AB 3)	Viessmann	Okänd	8	4	0	4	0	0	0	0	0	4	4	0
Viessmann Värmoteknik AB	Viessmann	Vitocal 300 BW 104	8	0	0	0	4	0	0	0	4	4	4	0
Viessmann Värmoteknik AB 3)	Viessmann	Vitocal 300 BW 108	8	4	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0
Ahlsell VVS AB	Combi	S 500-6	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Ahlsell VVS AB	Nather	S 500 4 GV	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Alvatek AB	Alvatek	TG 90	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Atlas Copco	Atlas Copco	12 combi	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+ 11	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+ 14	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+ E17	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	400	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	305 E	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	8012	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	D 20	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Focus	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Focus 15	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Focus 7	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Focus 4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Focus 6	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline E 20	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT Stremline	Compact C11	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT Stremline	Compact C4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	311	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	309 C	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	309 E	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	311 E Max	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT/Autoterm	C9	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Carrier AB	Carrier	30 NQ C 6	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Carrier AB	Carrier	30 NQ C 9	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Carrier AB	Carrier	31 NQ E 14	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
Delta 1)	ETA	4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Delta 1)	ETA	ETA 10	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Delta 1)	ETA	first 15	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Delta 1)	ETA	first 7	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0

Sammanställning skador värmepumpar 1999 - 2010

Alla försäkringsbolag

Typ: Berg, mark och sjö

Antal skador: 27604 st

Totalskadekostnad: 191 130 808 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 6924 kr

Företag	Fabrikat	Modell	Antal skador	Skada kompressor	Skada växelventil	Skada köldbärarpump	Skada krets-kort	Skada läckage köldbärare	Skada läckage köldmedia	Skada äldage värmvattenberedare	Skada övrigt	Ålder vid åtgärd 0-5 år	Ålder vid åtgärd 6-10 år	Ålder vid åtgärd 11- år
ECONomic TherMology AB	Eco	2022	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0
Energispar Nord AB	Bonus	4,5	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Energispar Nord AB	Bonus	6	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Energispar Nord AB	Bonus	6	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Energispar Nord AB	Bonus	8	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Enertech AB	Bentone	VVP 1200 Baltic	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Enertech AB	CTC	Eco Heat 10,5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Enertech AB	CTC	Eco Part 5	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0
Enertech AB	CTC	Eco Part 8,5	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Euronom AB	Euronom	Exotic	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
Euronom AB	Euronom	Exotic 14 S	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Euronom AB	Euronom	Exotic 5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Euronom AB	Euronom	Okänd	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
EVI Heat SIPS AB 3)	Combi	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
EVI Heat SIPS AB 3)	EVI Heat	Split 13	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
EVI Heat SIPS AB 3)	EVI Heat	Split Sun 11	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
EVI Heat SIPS AB 3)	EVI Heat	Sun split 8	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
EVI Heat SIPS AB	Sol	5	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
EVI Heat SIPS AB	Sol	7	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0
EVI Heat SIPS AB	Sol	13	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
EVI Heat SIPS AB	Split	7	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
EVI Heat SIPS AB	Split Sol	8	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
Komfortbyrån AB	Komfortbyrån	Aquanette 7,5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Kyl & Värmepumpar AB	Skandinavien	9010	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0
Kyl & Värmepumpar AB	Skandinavien	9015	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Markaryd Metall Armaturer	MMA	40	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Markaryd Metall Armaturer	MMA	Okänd	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Mecaterm AB	Mecaterm	Okänd	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
MecMaster Energi AB	MecMaster	Villa	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
MegaTerm AB	Zenit	M1	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Miljö & Värmeteknik AB	Värmitek	6TBR	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0
Miljö & Värmeteknik AB	Värmitek	8TBR	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Mitsubishi Electric AB	Mitsubishi Electri	JE 521 EE	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 10 kw	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1125-8	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1130-10	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1130-12	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1320-20	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 5 kW	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 8 kW	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 8,5 kW	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 9 kw	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Nibe AB	Combi	DST 4	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0
Nibe AB	EPD Pac	Okänd	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
Nibe AB 3)	EPD Pac	VVPC B 8,5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Nibe AB 3)	EPD Pac	VVPC B10	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Nibe AB	EPD Pac	VVPC (06) B5	4	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0
Nibe AB	Nibe	7 kW	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1100 - 13	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1100 - 4	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1200 - 4	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1210-13	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1230-5	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1250	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1150	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 14 kW	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Okänd	Aquanette	8	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0
Okänd	Climaro	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Okänd	DEBE	GM 50	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Okänd	Ecopak	Natura	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Okänd	Ekopak	Junior EP 13	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Okänd	Ekopak	Junior EP 17	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Okänd	Erset	7,5 kW	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Okänd	Frigadon	Okänd	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Okänd	JITE Mekanik	5 kW	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Okänd	Lartec	P 4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Okänd	Lylotherm	14 kW	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Okänd	Nateo	Smart G10	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0
Okänd	Nather	Polar	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Okänd	Nordtherm	Okänd	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Okänd	Octopus	OM 200	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Okänd	Opall	OV 5000	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Okänd	Rotec	Okänd	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Okänd	Swedtherm	Adept 1200	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Okänd	Swedtherm	Pilot 1600	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Okänd	SVP	12 G	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	0	4
Okänd	Termodynamik	4 kw	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Okänd	Termostatsik	H 8000	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Okänd	TFH	TFH 4540 11 kW	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Okänd	Thermocold	Mini 114-2H	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Okänd	Turbovent	8 kW	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Okänd	Vaterkotte	8 kW	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Okänd	Venco	7 kW	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Okänd	Väpi	R22:7	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Pulsonex AB	Pulsonex	Activa VP 18	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0
Quantum Energi AB	okänd		4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Quantum Energi AB	Quantum	Q 17	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Sirius Värmeteknik AB	Sirius	5 kW	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Sirius Värmeteknik AB	Sirius	M2/7	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Sirius Värmeteknik AB	Sirius	M2B	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0
Stiebel Eltron Sverige	Stiebel Eltron	WPF 5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0

Sammanställning skador värmepumpar 1999 - 2010

Alla försäkringsbolag

Typ: Berg, mark och sjö

Antal skador: 27604 st

Totalskadekostnad: 191 130 808 kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 6924 kr

Företag	Fabrikat	Modell	Antal skador	Skada kompressor	Skada växel-ventil	Skada köldbärar-pump	Skada krets-kort	Skada läckage köldbärare	Skada läck age köldmedia	Skada varmvatten beredare	Skada övrigt	Alder vid åtgärd 0-5 år	Alder vid åtgärd 6-10 år	Alder vid åtgärd 11- år
STT AB	Enerflex	6MA E9S	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
STT AB	Enerflex	Okänd	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0
Terrawatt Värme AB	Terrawatt	Tw 10	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	250	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Classic 353	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	D 15	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Diplomat 4	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Duo 760	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	E 12	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Eko	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Eko 4,5	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Eko 75	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Optimum	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Optimum G2 8	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa Bas 120	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0
Thorén Värmepumpar AB 2)	Markus	V 4	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Thorén Värmepumpar AB 2)	Markus	Okänd	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Thorén Värmepumpar AB 2)	Thorén	5,1 kW	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Thorén Värmepumpar AB 2)	Thorén	Economic 04	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Thorén Värmepumpar AB 2)	Thorén	Economic 05	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Thorén Värmepumpar AB 2)	Thorén	Komplett 07	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Thorén Värmepumpar AB 2)	Thorén	Komplett 11	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Thorén Värmepumpar AB 2)	Thorén	Thor 9	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Thörnqvist Kyl AB	Thörnqvist Kyl	10 kW	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Varmitek AB	Varmitek	12	4	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0	0
Varmitek AB	Varmitek	TBR 12	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
Viessmann Värmeteknik AB	Viessmann	Vitocal 300 BW 110	4	0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Viessmann Värmeteknik AB	Viessmann	Vitocal 300 BW 112	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
Viessmann Värmeteknik AB 3)	Viessmann	Vitocal 343	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Värmetema AB 6)	Tellus	6 kW	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
			27604	6128	6384	1664	3268	1360	732	448	7620	19020	8376	208

1) Konkurs 2003 Delta

2) Konkurs 2008 Thoréns

3) Kylmodulsbyte förekommer

4) Tidigare namn Thermia Värme AB

5) Konkurs