

Sammanställning över anmälda skador på värmepumpar 2010

Alla försäkringsbolag

Typ: Berg, jord, sjö

Antal skador: 6704 st

Total kostnad: 68 106 604kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 10 159 kr

Företag	Fabrikat	Modell	Antal skador	Skada kompresso	Skada växel-ventil	Skada köldbärar-pump	Skada kretskort/styrdator	Skada läckage köldbärare	Skada läckage köldmedia	Skada varmvattenberedare	Skada övrigt	Ålder vid åtgärd 0-5 år	Ålder vid åtgärd 6-10 år	Ålder vid åtgärd 11 -- år
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline	648	24	292	8	56	4	4	4	256	304	328	16
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+ C 7	436	16	260	8	56	16	0	0	80	368	68	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+ C 9	292	0	184	4	20	4	0	4	76	252	40	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter	280	80	24	20	32	8	4	0	112	204	72	4
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1215	240	72	36	12	16	8	4	0	92	112	128	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT C 7	236	8	120	4	20	0	4	0	80	156	80	0
Okänd	Okänd	Okänd	232	4	44	12	12	24	4	8	124	168	64	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Diplomat 8	204	8	12	24	40	20	8	12	80	84	120	0
Thermia Värme AB	Thermia	Okänd	184	8	24	20	16	12	4	4	96	104	80	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline C 7	176	36	68	4	20	8	4	8	28	24	152	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+	164	0	92	4	12	0	0	0	56	152	12	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT C 9	156	8	84	0	12	0	0	12	40	120	36	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1215-7	152	80	16	4	0	8	4	0	40	60	92	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT C 6	128	8	64	0	4	4	0	0	48	72	56	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline C 5	124	40	36	0	16	4	0	4	24	32	92	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+ C 6	120	4	72	0	12	0	4	4	24	96	24	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1215-5	116	32	16	12	4	0	4	4	44	8	108	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa 75	116	68	8	0	0	12	0	12	16	32	84	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1215-8,5	108	20	32	4	8	8	8	0	28	68	40	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa Classic 75	88	60	0	4	0	4	0	12	8	0	88	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline C 9	80	36	8	0	12	4	8	0	12	12	68	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa Classic 105	76	40	8	0	4	0	0	0	24	40	36	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1210-7	72	56	0	4	8	0	0	0	4	0	72	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Diplomat 6	72	24	8	4	8	0	0	8	20	40	32	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT	68	0	32	0	4	0	0	0	32	64	4	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Optimum 8	68	4	4	16	8	4	4	0	28	68	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT E 7	64	16	8	0	24	0	0	0	16	32	32	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1115	64	44	8	0	0	0	0	0	12	36	28	0

Sammanställning över anmälda skador på värmepumpar 2010

Alla försäkringsbolag

Typ: Berg, jord, sjö

Antal skador: 6704 st

Total kostnad: 68 106 604kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 10 159 kr

Företag	Fabrikat	Modell	Antal skador	Skada kompresso	Skada växel-ventil	Skada köldbärar-pump	Skada kretskort/styrdator	Skada läckage köldbärare	Skada läckage köldmedia	Skada varmvattenberedare	Skada övrigt	Ålder vid åtgärd 0-5 år	Ålder vid åtgärd 6-10 år	Ålder vid åtgärd 11 -- år
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+C 11	60	0	16	0	8	0	0	0	36	52	8	0
Enertech AB 3)	CTC	Eco Heat 7	60	20	0	12	0	12	8	0	8	16	44	0
Enertech AB 3)	CTC	Eco Heat 8,5	56	32	0	0	8	0	4	0	12	8	48	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+ E9	52	0	24	0	12	0	0	0	16	48	4	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1230	52	4	8	0	4	4	4	4	24	52	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline E 11	48	16	12	0	16	0	0	0	4	8	40	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1210	48	36	0	0	4	4	4	0	0	0	48	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa Classic 55	48	20	0	0	0	8	0	8	12	8	40	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Diplomat	44	0	8	0	8	0	0	8	20	32	12	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline E 7	40	24	4	0	8	0	0	0	4	20	20	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1225	40	4	12	0	0	4	0	0	20	12	28	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT E 11	36	8	4	0	8	0	4	0	12	8	28	0
Bosch Thermoteknik AB	Autoterm	Okänd	32	0	16	0	0	0	0	0	16	28	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT E 9	32	4	12	0	0	0	0	0	16	28	4	0
Enertech AB	CTC	Eco Heat	32	0	4	0	0	0	8	0	20	24	8	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1210-5	32	12	0	0	0	4	4	0	12	8	24	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1215-10	32	8	0	0	0	0	4	4	16	12	20	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+ E 7	28	4	4	0	4	0	0	4	12	28	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+E 11	28	8	8	0	4	0	0	0	8	28	0	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1115-8,5	28	12	4	0	0	0	0	0	12	12	16	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Duo 8	28	4	0	4	4	4	0	0	12	20	8	0
Bosch Thermoteknik AB	Autoterm	C 7 Terra Max	24	0	16	0	0	0	0	0	8	20	4	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1230-6	24	0	0	0	0	8	4	0	12	24	0	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1110-5	24	16	0	0	0	0	0	0	8	0	24	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1115-7	24	8	4	4	0	0	0	0	8	4	20	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Diplomat 10	24	4	0	0	0	8	0	4	8	16	8	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline E 9	20	4	4	0	4	4	0	0	4	0	20	0
Carrier AB	Carrier	30 NQ C 7	20	8	0	0	12	0	0	0	0	0	20	0
Enertech AB 3)	CTC	Eco Heat 10	20	8	0	4	0	0	4	0	4	4	16	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1230-10	20	4	0	0	4	8	4	0	0	20	0	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1230-8	20	8	0	0	0	4	0	0	8	20	0	0

Sammanställning över anmälda skador på värmepumpar 2010

Alla försäkringsbolag

Typ: Berg, jord, sjö

Antal skador: 6704 st

Total kostnad: 68 106 604kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 10 159 kr

Företag	Fabrikat	Modell	Antal skador	Skada kompresso	Skada växel-ventil	Skada köldbärar-pump	Skada kretskort/styrdator	Skada läckage köldbärare	Skada läckage köldmedia	Skada varmvattenberedare	Skada övrigt	Ålder vid åtgärd 0-5 år	Ålder vid åtgärd 6-10 år	Ålder vid åtgärd 11 -- år
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Diplomat 10	24	4	0	0	0	8	0	4	8	16	8	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline E 9	20	4	4	0	4	4	0	0	4	0	20	0
Carrier AB	Carrier	30 NQ C 7	20	8	0	0	12	0	0	0	0	0	20	0
Enertech AB 3)	CTC	Eco Heat 10	20	8	0	4	0	0	4	0	4	4	16	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1230-10	20	4	0	0	4	8	4	0	0	20	0	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1230-8	20	8	0	0	0	4	0	0	8	20	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa 60	20	8	0	0	0	4	0	8	0	0	20	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa 90	20	0	0	8	4	0	0	0	8	4	16	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa Classic	20	8	0	0	0	0	0	0	12	0	20	0
Dala Byggsamverkan AB	Spartec	Kompact SW 7	16	0	0	0	12	0	4	0	0	16	0	0
Nibe AB	Nibe	1115	16	0	0	4	4	0	0	0	8	12	4	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1225-6	16	0	0	0	0	8	0	0	8	16	0	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1115-13	16	16	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1115-5	16	12	0	0	0	0	0	0	4	8	8	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Duo 10	16	0	0	8	0	0	0	0	8	4	12	0
Bosch Thermoteknik AB	Autoterm	C 6	12	0	0	4	4	0	0	0	4	12	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline C 4	12	0	0	4	0	0	0	0	8	0	12	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline E 5	12	4	0	0	0	0	0	0	8	0	12	0
Enertech AB 3)	CTC	Eco Heat 8,3	12	8	0	0	0	0	4	0		8	4	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1130	12	0	4	0	0	0	0	0	8	12	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1235-8	12	0	4	0	4	4	0	0	0	12	0	
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1110	12	8	0	0	0	0	0	0	4	0	12	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1110-10	12	12	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1110-13	12	12	0	0	0	0	0	0	0	4	8	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1110-8,5	12	8	0	4	0	0	0	0	0	4	8	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1225-8	12	4	4	0	0	4	0	0	0	12	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Eko 105	12	4	0	0	0	0	0	0	8	4	8	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Eko 75	12	8	0	4	0	0	0	0	0	4	8	0

Sammanställning över anmälda skador på värmepumpar 2010

Alla försäkringsbolag

Typ: Berg, jord, sjö

Antal skador: 6704 st

Total kostnad: 68 106 604kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 10 159 kr

Företag	Fabrikat	Modell	Antal skador	Skada kompresso	Skada växel-ventil	Skada köldbärar-pump	Skada kretskort/styrdator	Skada läckage köldbärare	Skada läckage köldmedia	Skada varmvattenberedare	Skada övrigt	Ålder vid åtgärd 0-5 år	Ålder vid åtgärd 6-10 år	Ålder vid åtgärd 11 -- år
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Optimum	12	8	0	0	0	0	0	0	4	12	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Optimum 10	12	0	0	0	0	0	0	0	12	12	0	0
Bosch Thermoteknik AB	Autoterm	14 E Max	8	0	4	0	0	0	4	0	0	8	0	0
Bosch Thermoteknik AB	Autoterm	405 C	8	0	0	0	4	0	0	0	4	4	4	0
Bosch Thermoteknik AB	Autoterm	409 C Max	8	0	4	0	0	0	0	0	4	0	8	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline 4	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline E 17	8	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline E 6	8	0	0	4	0	0	0	0	4	0	8	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT E 14	8	0	4	0	4	0	0	0	0	8	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Streamline C 7	8	0	0	0	0	0	0	0	8	0	8	0
Carrier AB	Carrier	30 NQ E 7	8	0	4	0	0	0	0	0	4	4	4	0
Carrier AB	Carrier	Okänd	8	0	8	0	0	0	0	0	0	8	0	0
Energispar Nord	Bonus	10	8	8	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Enertech AB	CTC	Ecoheat 4,7	8	0	0	0	0	0	4	0	4	0	8	0
Enertech AB 3)	CTC	Eco Heat 5	8	8	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Enertech AB 3)	CTC	Eco Heat 6,0	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4
Nibe AB	Nibe	Fighter 1135-8	8	0	4	0	0	0	0	0	4	8	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1215-4	8	0	0	0	0	0	0	0	8	4	4	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1235-6	8	0	0	0	4	0	0	0	4	8	0	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1115-15	8	4	0	4	0	0	0	0	0	4	4	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1210-8,5	8	8	0	0	0	0	0	0	0	0	8	0
Stibel Eltron	Stiebel Eltron	WPC 7	8	4	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0
Stibel Eltron	Stiebel Eltron	WPF 7	8	4	0	0	4	0	0	0	0	0	8	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Diplomat 12	8	4	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	DUO 12	8	0	0	0	0	0	0	0	8	8	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Eko Classic 75	8	8	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Optimum 12	8	4	0	0	0	0	0	0	4	8	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Optimum 6	8	0	0	4	0	0	4	0	0	8	0	0

Sammanställning över anmälda skador på värmepumpar 2010

Alla försäkringsbolag

Typ: Berg, jord, sjö

Antal skador: 6704 st

Total kostnad: 68 106 604kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 10 159 kr

Företag	Fabrikat	Modell	Antal skador	Skada kompresso	Skada växel-ventil	Skada köldbärar-pump	Skada kretskort/styrdator	Skada läckage köldbärare	Skada läckage köldmedia	Skada varmvattenberedare	Skada övrigt	Ålder vid åtgärd 0-5 år	Ålder vid åtgärd 6-10 år	Ålder vid åtgärd 11 -- år
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa	8	4	0	0	4	0	0	0	0	4	4	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Villa Classic 155	8	0	4	4	0	0	0	0	0	4	4	0
Thoréns Värmepumpar AB 2)	Thor	7	8	4	4	0	0	0	0	0	0	8	0	0
Viessmann Värmeteknik AB 3)	Viessmann	BWP 200	8	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0
Viessmann Värmeteknik AB 3)	Viessmann	Vitocal 300	8	4	0	0	0	0	0	0	4	4	4	0
Alvatek AB	Alvatek	Okänd	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0
Alvatek AB	Alvatek	TG 90	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Alvatek AB	Alvatek	TGV 75	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Bosch Thermoteknik AB	Autoterm	400	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Bosch Thermoteknik AB	Autoterm	305 E	4	0	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0
Bosch Thermoteknik AB	Autoterm	407 C	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Bosch Thermoteknik AB	Autoterm	6 C Max	4	0	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0
Bosch Thermoteknik AB	Autoterm	A 6	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Bosch Thermoteknik AB	Autoterm	Kavat	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Compact 08 VV	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT E 17	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+ 11	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+ 14	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Bosch Thermoteknik AB	IVT	Greenline HT+ E17	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Carrier AB	Carrier	30 NQ C 9	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Carrier AB	Carrier	30 NQ E 9	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
Energispar Nord AB	Bonus	4,5	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Energispar Nord AB	Bonus	6	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Enertech AB	CTC	Eco Heat 7,5	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Enertech AB	CTC	Ecoheat 6,0	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
ETA 1)	Delta	Combi 5	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0
Evi Heat AB	Evi Heat	Combi 7	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
EVI Heat AB	Sol	5	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0

Sammanställning över anmälda skador på värmepumpar 2010

Alla försäkringsbolag

Typ: Berg, jord, sjö

Antal skador: 6704 st

Total kostnad: 68 106 604kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 10 159 kr

Företag	Fabrikat	Modell	Antal skador	Skada kompresso	Skada växel-ventil	Skada köldbärar-pump	Skada kretskort/styrdator	Skada läckage köldbärare	Skada läckage köldmedia	Skada varmvattenberedare	Skada övrigt	Ålder vid åtgärd 0-5 år	Ålder vid åtgärd 6-10 år	Ålder vid åtgärd 11 -- år
EVI Heat AB	Sol	7	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0
EVI Heat AB	Sol	13	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
EVI Heat AB	Split	7	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
EVI Heat AB	Split Sol	8	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
EVI Heat AB 3)	Combi	5	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
EVI Heat AB 3)	Evi Heat	Split Sun 11	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Kyl & Värmepumpar AB	Scandinavia	9000	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0
Kyl & Värmepumpar AB	Scandinavia	9008	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
MecMaster Energi AB	Mecmaster	HVP TB 6 kW	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4
Nibe AB	Nibe	Fighter 1115-7	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1125-13	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1125-8	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1210-4	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0
Nibe AB	Nibe	Fighter 1235	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1110-15	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1150	4	4	0	0	0	0	0	0			4	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 1210-10	4	4	0	0	0	0	0	0		0	4	0
Nibe AB 3)	Nibe	Fighter 14 kW	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Okänd	Delta	Combi 9	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0
Okänd	Komfortbyrån	okänd	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Okänd	okänd	combi 7 kW	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Okänd	Technibel	PHR 095F	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0
Okänd	Thorvent	Okänd	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Okänd från Kina	Okänd	Okänd	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Sirius Värmeteknik AB	Sirius	okänd	4	0	0	0	0	0	4	0	0	4	0	0
Stibel Eltron	Stibel Eltron	okänd	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Stibel Eltron	Stiebel Eltron	WPF 10	4	0	0	0	4	0	0	0	0	4	0	0
Stibel Eltron	Stiebel Eltron	WPF 13	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0

Sammanställning över anmälda skador på värmepumpar 2010

Alla försäkringsbolag

Typ: Berg, jord, sjö

Antal skador: 6704 st

Total kostnad: 68 106 604kr

Kostnad i snitt per anmäld skada: 10 159 kr

Företag	Fabrikat	Modell	Antal skador	Skada kompresso	Skada växel-ventil	Skada köldbärar-pump	Skada kretskort/styrdator	Skada läckage köldbärare	Skada läckage köldmedia	Skada varmvattenberedare	Skada övrigt	Ålder vid åtgärd 0-5 år	Ålder vid åtgärd 6-10 år	Ålder vid åtgärd 11 -- år
Terrawatt Värme AB	Terrawatt	Tw 4 1/2	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Diplomat 16	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Duo	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Duo 16	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Duo 6	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Duo Optimum 12	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	E 12	4	0	4	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Eko 10	4	0	0	4	0	0	0	0	0	4	0	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Eko 155	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Danfoss Värme AB 4)	Thermia	Optimum 16	4	0	0	0	0	0	0	0	4	4	0	0
Varmitek AB	Varmitek	12	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	4	0
Varmitek AB	Varmitek	10 TBR	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Viessmann Värmeteknik AB	Viessmann	BW 108	4	0	0	0	0	0	4	0	0	0	4	0
Viessmann Värmeteknik AB 3)	Viessmann	343	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Viessmann Värmeteknik AB 3)	Viessmann	6 kw	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Viessmann Värmeteknik AB 3)	Viessmann	BW 106	4	4	0	0	0	0	0	0	0	0	4	0
Viessmann Värmeteknik AB 3)	Viessmann	BWH 113	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Viessmann Värmeteknik AB 3)	Viessmann	BWP 200	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
Viessmann Värmeteknik AB 3)	Viessmann	Vitocal 200	4	4	0	0	0	0	0	0	0	4	0	0
			<b>6704</b>	<b>1400</b>	<b>1804</b>	<b>256</b>	<b>600</b>	<b>244</b>	<b>164</b>	<b>144</b>	<b>2092</b>	<b>3744</b>	<b>2932</b>	<b>28</b>

1) Konkurs 2003 Delta

2) Konkurs 2008 Thoréns

3) Kylmodulsbyte förekommer

4) Tidigare namn Thjermia Värme AB